

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C- RU.AB09.B.00241

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "Технопром". ОГРН 1097746690095.
Адрес: 144002, Московская обл., г. Электросталь, ул. Горького, д. 38.
Телефон: (495) 662-53-18, факс (495) 662-53-18. E-mail: info@ostec.ru.

№ 0003770

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

АО «ЭЛОКС-ПРОМ». ОГРН 1027700131898.
Адрес: 129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, стр.6
Телефон: (495) 989-60-23, факс (495) 989-60-23. E-mail: elox@elox-prom.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации №RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Универсальные кабельные проходки «ОКП-OSTEC», состоящие из силовых и контрольных кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 10 кВ включительно, из системы кабельных лотков марки «OSTEC» (изготовитель ООО «Технопром», ТУ 3449-001-63774458-2015) и системы пассивной огнезащиты СПО-Э (изготовитель АО «ЭЛОКС-ПРОМ», ТУ 5767-003-33680530-03 изм. 06), смонтированной по технологической инструкции №СПО-У/672 ИТ изм.1 (изготовитель АО «ЭЛОКС-ПРОМ»).
Монтаж универсальных кабельных проходок «ОКП-OSTEC» выполнен по инструкции ИМ-001-ТПР/OSTEC-2017.
Код ОК 034 (ОКПД-2): 27.33.13.190.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ):
ГОСТ Р 53310-2009, нормируемый предел огнестойкости ЕИТ 120.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №271P/143ИТР-17 от 11.07.2017г. ИЛ ООО "ЦОС", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН20 от 04.09.2015г.

Акт о результатах анализа состояния производства №132-РА от 16.06.2017г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технологическая инструкция №СПО-У/672 ИТ.
Инструкция №ИМ-001-ТПР/OSTEC-2017.
Договор № 01-0517/ОКП от 15 мая 2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.07.2017 по 12.07.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н. Нуйкова

инициалы, фамилия

О.Е. Карпова

инициалы, фамилия